

Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Destinataire(s)**  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FLEURY  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE MARBOUE

Affaire suivie par :  
DD28 - 02.38.77.33.68

La synthèse annuelle 2023 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :  
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**MARBOUE**

Prélèvement	00125481	Commune	MARBOUE
Unité de gestion	0066 MARBOUE	Prélevé le :	jeudi 23 janvier 2025 à 12h37
Installation	UDI 000867 MARBOUE	par :	GUV
Point de surveillance	S 0000003118 ZONE INDUSTRIELLE	Type visite :	D1
Localisation exacte	LS AUTOMOBILE		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10.2	°C				
pH	6.8	unité pH				25.00
Chlore libre	0.24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L			6.50	9.00
Chlore total	0.25	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : 28X Code SISE de l'analyse : 00131397 Référence laboratoire : LSE2412-59251

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	48	mg/L		50,00		
--------------------------------	----	------	--	-------	--	--

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00125481)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 29 janvier 2025

P/le Préfet,  
P/ le directeur départemental,  
l'Adjoint au Directeur  
Départemental,  
Responsable du DSEDS

signé :

Jean-Marc DI GUARDIA